

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

г.о. Самара

(место составления акта)

« 09 » января 20 17 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу/адресам:

443081, г. Самара, Советский район, 22-го Партсъезда, д.150

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.01.2017 года № 11 начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы городского округа Самара

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области – (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному
надзору) подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 188» городского округа Самара

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«---» ----- 20---- года с --- час. --- мин. до --- час. --- мин. Продолжительность --- час --- мин

«---» ----- 20---- года с --- час. --- мин. до --- час. --- мин. Продолжительность --- час --- мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 (три) часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Завьялова М.В. ✓ М.В. 10.01.2017 в 11 час. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Телеляева Евгения Александровна - инспектор отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления

проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области (государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)

(наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад №188»

г.о. Самара Завьялова Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Характер нарушения требований пожарной безопасности. | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены. | Лицо, допустившее нарушение. |
|-------|---|--|---|
| 1 | Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа № 6) | п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 2 | Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа № 7) | п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 3 | Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа № 8) | п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 4 | Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа № 9) | п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 5 | Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа № 11) | п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 6 | Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа № 12) | п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 7 | Дверь эвакуационного выхода из группы РДА ведущая на лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах | Ст. 46 ФЗ № 184, п.6.18*«СНиП 21-01-97* | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 8 | Дверь эвакуационного выхода из группы №9 ведущая на лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах | Ст. 46 ФЗ № 184, п.6.18*«СНиП 21-01-97* | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 9 | Дверь эвакуационного выхода из группы №10 ведущая на лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах | Ст. 46 ФЗ № 184, п.6.18*«СНиП 21-01-97* | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |
| 10 | Дверь эвакуационного выхода из группы №8 ведущая на | Ст. 46 ФЗ № 184, п.6.18*«СНиП 21-01-97* | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах | | г.о. Самара |
| 11 | Дверь эвакуационного выхода (центральная) ведущая на лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах | Ст. 46 ФЗ № 184, п.6.18* «СНиП 21-01-97* | Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара |

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

■ выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

■ нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 11/1/1 от 09.02.2017 г.
протокол об административном правонарушении № 87 от 09.02.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы горьковского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Телелева Евгения Александровна

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара
Завьялова Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или члена органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

(подпись)

« 09 » февраля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)